


VALIDATION ESSAI 1200 JOULES

Rapport d'expertise par un bureau indépendant



GINGER CEBTP
UN PÔLE D'EXPERTISE UNIQUE AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION

DOSSIER ONA7.B.0023.0001

Société CMF - VARADES (44)
Affaire : réf. CMF - n° 0985222

ESSAI DE CHOC SUR VERRIÈRE



INGENIERIE EUROPE
GROUPE
GINGER CEBTP

Vous aider à construire l'avenir

ÉTUDE - EXPERTISE - MAÎTRISE D'ŒUVRE - CONTRÔLE - ANALYSE

Grontmij GINGER CEBTP est un service de Grontmij Group

GINGER CEBTP 4 rue du Fondeur CP 1103 44806 SAINT HERBLAIN Cedex Tél : 02 51 80 64 91 Fax : 02 51 80 64 90 Mail : cebtp.nantes@gingergroupe.com		
A la demande de la : Société CMF - VARADES (44)		
Pour le compte de la : Société CMF - VARADES (44)		
Dossier n° ONA7.B.0023.0001		
AFFAIRE : Réf. CMF - n° 098522		
ESSAI DE CHOC SUR VERRIÈRE		
Rédigé par le Chargé d'affaires : Thierry LEBEAU Tél : 0251806498 - t.lebeau@gingergroupe.com		signature
Contrôlé par la Chargée d'affaires : Céline LANDREAU Tél : 0251806493 - c.landreau@gingergroupe.com		signature
Ce dossier comprend 12 pages de texte et 17 pages d'annexes		
Version	Date	Modifications
1	18/07/2011	

Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral du prix de la mission, son utilisation étant interdite jusqu'à ce paiement. A compter du paiement intégral du prix, le Client doit s'abstenir d'utiliser le Rapport et de le diffuser, à condition de respecter et de faire respecter les limites d'utilisation des résultats qui figurent au rapport, et notamment les conditions de validité.



Essai 1200 joules : chute d'un sac de 50 kg d'une hauteur de 2.40 m

